

Palazzoli spa

Brescia - Italy

data

02/08/2010

d. P.S.

v.

scala

trattamento

cod. P606101

disegno

voce

modello

tabella

codice

disegno

voce

modello

tabella

codice

3P+N

380-415V

50-60Hz

INT. AUT. TERMO-MAGN. 63A 4P

BLOCCO DIFFERENZIALE

63A 4P Id=30mA (classe AC)

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

EMERGENZA

LAMPADA

NEON 220v

1

2

3

1

2

3

4

5

6

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

CEE 3P+T 16A

380/415V 6h

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

CEE 3P+T 16A

380/415V 6h

CEE 3P+T 16A

380/415V 6h

NOTE: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC

REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V

VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O C.TO PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA

01

Aggiornamento schema elettrico.

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI

DATA

25/07/2019

FIRMA

vd