

Palazzoli spa

Brescia - Italy

data 21/07/2010

d. P. S. | v. | scala

tolli. non quotate

trattamento

disegno voce

modello

tabella

codice

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC

cod. P604103

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE

RDF= 0,4

CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA

Icc= 6kA

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA

In= 32A

TENSIONE NOMINALE Un

V= 200V-250V

NORMA DI RIFERIMENTO

EN 61439-1: 2011 EN 61439-4: 2011

FREQUENZA NOMINALE fn

HZ= 50/60

SISTEMA DI NEUTRO

TNS

GRADO DI PROTEZIONE

IP65

2P

200÷250V

50÷60Hz

INT. AUT. TERMO-MAGN. 32A 2P 6KA

BLOCCO DIFFERENZIALE

32A 2P Id=30mA (classe AC)

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

EMERGENZA

LAMPADA

NEON 220V

1

2

3

se. 4mmq

se. 2,5mmq

se. 2,5mmq

se. 2,5mmq

CEE 2P+T 32A

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC

REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V

VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O PRESUNTA 6KA

01

Aggiornamento schema elettrico.

25/07/2019

vd

INDICE DI MODIFICA

DATA

FIRMA

CEE 2P+T 32A

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

se. 4mmq

se. 2,5mmq

se. 2,5mmq

se. 2,5mmq

fuse

fuse

fuse

fuse

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

CEE 2P+T 32A

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

CEE 2P+T 16A

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h

200/250V 6h