

Palazzoli spa

Brescia - Italy

disegno voce modello tabella codice

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC

data 02/08/2010

d. P.S.

v.

scala

trattamento

sol. non quotate

materiali

cod. P614001

INT. AUT. TERMO-MAGN. 32A 4P 6kA

BLOCCO DIFFERENZIALE

32A 4P Id=30mA (classe AC)

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

EMERGENZA

LAMPADA

NEON 220V

SPINA FTSSA 3P+N+T 32A 380÷415V 6h

1

2

3

1P+ N 16A 6KA CURVA C

1P+ N 16A 6KA CURVA C

1P+ N 16A 6KA CURVA C

1P+ N 16A 6KA CURVA C

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE

RDF= 0,5

CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA

Icc= 6kA

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA

In= 32A

TENSIONE NOMINALE Un

V= 380V-415V

NORMA DI RIFERIMENTO

EN 61439-1: 2011 EN 61439-4: 2011

FREQUENZA NOMINALE fn

HZ= 50/60

SISTEMA DI NEUTRO

TNS

GRADO DI PROTEZIONE

IP65

1

2

3

4

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC

REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V

VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA

01

2012/046 - modifica interruttore generale

01

Aggiornamento schema elettrico.

DATA

11/04/2012

FIRMA

25/07/2019

vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI