

Palazzoli spa
Brescia - Italy

disegno voce modello tabella codice

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC

data 30/07/2010 d. P.S. v. scala

cod. P614004

INT. AUT. TERMO-MAGN. 32A 4P 6KA
BLOCCO DIFFERENZIALE 32A 4P Id=30mA (classe AC)
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE
EMERGENZA LAMPADA NEON 220V

SPINA FISSA 3P+N+T 32A 380/415V 6h

1

2

3

1P+ N 16A 6KA CURVA C

3P 16A 6KA CURVA C

4P 16A 6KA CURVA C

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

CEE 3P+T 16A 380/415V 6h

CEE 3P+N+T 16A 380/415V 6h

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE

CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA

TENSIONE NOMINALE Un

NORMA DI RIFERIMENTO

FREQUENZA NOMINALE fn

SISTEMA DI NEUTRO

GRADO DI PROTEZIONE

1

2

3

4

INDICE DI MODIFICA

01

Aggiornamento schema elettrico.

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI

DATA

25/07/2019

FIRMA

vd