

Palazzoli spa

Brescia - Italy

data 29/07/2010

d. P. S. | v.  | scala

tol. non quotate

trattamento

disegno voce

modello tabella

codice

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC

cod. P604105

ALIMENTAZIONE GENERALE
3P+N+T 400Vac 50-60hz

3

2

1

INT. AUT. TERMO-MAGN. 32A 4P 6KA

BLOCCO DIFFERENZIALE
32A 4P Id=30mA (classe AC)

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

EMERGENZA
LAMPADA
NEON 220V

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

sez. 2,5mmq

fuse

fuse

fuse

fuse

fuse

fuse

●

●

●

●

●

●

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE

RDF= 0,5

CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA

Icc= 6kA

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA

In= 32A

TENSIONE NOMINALE Un

V= 380V-415V

NORMA DI RIFERIMENTO

EN 61439-1: 2011

FREQUENZA NOMINALE fn

EN 61439-4: 2011

SISTEMA DI NEUTRO

TNS

GRADO DI PROTEZIONE

IP65

●

●

●

●

●

●

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA

01

Aggiornamento schema elettrico.

DATA

29/07/2019

FIRMA

vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI